



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 005988-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.06.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.06.2017
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GALAKSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAAHHÜT
NAME OF THE LICENCE HOLDER İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MERKEZ SANAYİ SİTESİ 21.CAD. 534 SOK. NO:10 İVEDİK ORGANİZE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ BÖLGESİ YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GALAKSİ ELK. ELKN. METAL TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ MERKEZ SANAYİ SİTESİ 21.CAD. 534 SOK. NO:10 İVEDİK ORGANİZE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE SANAYİ BÖLGESİ YENİMAHALLE ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.01/TSE-1002
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TECİLLİ TİCARİ MARKASI GALKAN
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61537 / Kablolara -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo
RELATED TURKISH STANDARD merdiven sistemleri / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61537 HAZİRAN/2007 "KABLOLAR-KABLO TESİSİ İÇİN-KABLO TAVA SİSTEMLERİ VE KABLO MERDİVEN SİSTEMLERİ"
* KABLO TAVA VE SİSTEMLERİ
- C SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (-20,+105) C OLAN(FİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5 (KOROZYONA KARŞI),METALDEN İMAL EDİLMİŞ,
GNK-XXX-XX-XX MODEL
BOYUTLARI
Genişlik:50 mm'den-600 mm'ye kadar
Yükseklik:40 mm'den-100 mm'ye kadar



09./06/2016

MERAL YETKİNLER
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (005988-TSE-01/01nolu belge devamı) : GALAKSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61537 / Kablolar -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri / 26.06.2007

Kalınlık:0,8-1,00-1,20-1,50-2,00 mm

* KABLO MERDİVEN VE SİSTEMLERİ

- Y SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (-20,+105) C OLAN(FİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5 (KOROZYONA KARŞI),METALDEN İMAL EDİLMİŞ,

GM-XXX-XX-XX MODEL

BOYUTLARI

Genişlik:100 mm'den-600 mm'ye kadar

Yükseklik:40 mm'den-100 mm'ye kadar

Kalınlık: 1,50-2,00 mm



09/06/2016

MERAL YETKİNLER

ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: ANKARA * Tel: 0 312 416 66 78* Faks: 0 312 592 50 00

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr